

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. Jesenická č. 790/22

PSČ, místo: 792 01 Bruntál

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1482,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,35 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 1429,5 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 59

Velmi úsporná **B**

← 88

Úsporná **C**

← 117

Méně úsporná **D**

← 176

Nehospodárná **E**

← 235

Velmi nehospodárná **F**

← 294

Mimořádně nehospodárná **G**

117

← 77

← 116

← 154

← 231

← 308

← 385

143

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

166,643


204,829

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 19,1
 Dálkové teplo: 147,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úspěšná							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúspěšná							
	0,59	83				22	12
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		119,19				30,81	16,64

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa

Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava; skarea@skarea.cz

Osvědčení č.: 0012

Vyhotoveno dne: 24.4.2015

Podpis: