PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	ul. Pionýrská č.744/12	
PSČ, místo:	792 01 Bruntál	
Typ budovy:	Bytový dům	
Plocha obálky budovy:	1 508,3	m^2
Objemový faktor tvaru A/V:	0,35	m^2/m^3
Energeticky vztažná plocha:	1 462,0	m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 64	← 83
Velmi úsporná B	← 96	← 124
Úsporná C	← 128	← 165
Méně úsporná D	← 192	← 248
Nehospodárná E	← 256	← 331
Velmi nehospodárná F	← 321	← 413
Mimořádně nehospodárná G		
	111	**137**
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**162,684**	**200,066**


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



- Elektřina ze sítě: 18,7
- Dálkové teplo: 144,0
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B							
C		66				34	12
D	0,61						
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		95,78				49,93	16,95

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa
Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Osvědčení č.: 0012
Vyhotoveno dne: 30.11.2015
Podpis: