PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. Budovatelů č. 2084/11

PSČ, místo: 794 01 Krnov

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1631,0 m^2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m^2/m^3


Energeticky vztažná plocha: 2098,8 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	222,346	270,875

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 24,3
Dálkové teplo: 198,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B							
C						27	10
D		69					
E	0,78						
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		144,17				56,86	21,31

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa
Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, skarea@skarea.cz

Osvědčení č.: 0012/ 2008
Vyhotoveno dne: 2.11.2013
Podpis: