

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sídliště pod Cvilínem S 428/69

PSČ, místo: 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1430,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,26 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 2025,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

53

Velmi úsporná **B**

80

Úsporná **C**

106

Méně úsporná **D**

160

Nehospodárna **E**

213

Velmi nehospodárna **F**

266

Mimořádně nehospodárna **G**

88

69

104

138

208

277

346

110

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

177,690


223,728

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 23
■ Dálkové teplo: 154,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		58				19	10
D	0,63						
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		117,92				39,32	20,44

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa

Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava; skarea@skarea.cz

Osvědčení č.: 0012

Vyhotoveno dne: 26.4.2015

Podpis: