# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

| | | |
|---|---|---|
| **Ulice, číslo:** | U Lazebníka č.1043/21 | |
| **PSČ, místo:** | 794 01 Krnov - Pod Cvilínem | |
| **Typ budovy:** | Bytový dům | |
| **Plocha obálky budovy:** | 1 293,1 | $m^2$ |
| **Objemový faktor tvaru A/V:** | 0,40 | $m^2/m^3$ |
| **Energeticky vztažná plocha:** | 1 068,0 | $m^2$ |



# ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

| **Celková dodaná energie** (Energie na vstupu do budovy) | **Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí) |
|---|---|
| **Měrné hodnoty** kWh/(m²·rok) | |




| **Hodnoty pro celou budovu** MWh/rok | **264,273** | **319,835** |
|---|---|---|


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|---|---|
| Vnější stěny: | ☒ |
| Okna a dveře: | ☐ |
| Střechu: | ☒ |
| Podlahu: | ☐ |
| Vytápění: | ☐ |
| Chlazení/klimatizaci: | ☐ |
| Větrání: | ☐ |
| Přípravu teplé vody: | ☐ |
| Osvětlení: | ☐ |
| Jiné: | ☐ |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

## PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

**Hodnoty pro celou budovu**
MWh/rok



- Elektřina ze sítě: 15,3
- Zemní plyn: 248,9
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_{em}$ W/(m²·K) | Dílčí dodané energie | | | Měrné hodnoty | kWh/(m²·rok) | |
| Mimořádně úsporná A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | Dop. | | | | Dop. | 13 / Dop. |
| D | Dop. | | | | | 31 | |
| E | | | | | | | |
| F | | 203 | | | | | |
| G | 1,13 | | | | | | |
| Mimořádně nehospodárná | | | | | | | |
| **Hodnoty pro celou budovu** MWh/rok | | 217,06 | | | | 33,60 | 13,60 |


**Zpracovatel:** Ing. Michal Havlíček
**Kontakt:** ul. Záhumení č.p. 68, 747 64 Čavisov okr. Ostrava
**Evidenč. číslo:** 96810.0
**Osvědčení č.:** 0764
**Vyhotoveno dne:** 11.7.2017
**Podpis:**